



Hermann Otto GmbH  
Postfach 20  
83411 Fridolfing

Rotthauer Str. 19  
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230  
Telefax (0209) 9242-222  
E-Mail c.schell@hyg.de  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-150359-07-SI  
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 02.07.2007

## PRÜFZEUGNIS

### „OTTOSEAL® S 68“ für die Verwendung in Reinräumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von „OTTOSEAL® S 68“ für den Einsatz in Reinräumen gemäß Prüfbericht W-150359-07-SI vom 02.07.2007 bestätigt.

Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung von „OTTOSEAL® S 68“ abgeschlossen ist
- dass „OTTOSEAL® S 68“ nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B. Kondenswasserbildung)
- dass „OTTOSEAL® S 68“ gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass „OTTOSEAL® S 68“ bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt „OTTOSEAL® S 68“ für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Gelsenkirchen, den 02.07.2007

Der Direktor des Instituts  
i. A.

Dr. Ch. Schell  
(Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie)



Die Ergebnisse gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.  
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen.  
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.



DAP-PL-2548.00