



0761-CPR-0408

Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH  
Großaltdorfer Strasse 59  
74541 Vellberg  
Deutschland

14

0761-CPR

ETA-14/0059

ETAG 026 Teil 3

Linienförmige Fugenabdichtung und Brandsperre

**Fugenschnur SG 300 N**

Nenndurchmesser 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mm

Nutzungskategorien Typ Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Z<sub>1</sub>, Z<sub>2</sub>

Weitere relevante Produktmerkmale  
(z. B. Feuerwiderstandsklasse) s. ETA-14/0059.

# LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 0761-CPR-0408

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenrichtlinie)



Sichere Produkte  
Sichere Zukunft

## Fugenschnur SG 300 N

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Fugenschnur SG 300 N**

2. Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Auftragsnummer: siehe Lieferschein**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: **Linienförmige Fugenabdichtung und Brandsperrre gemäß ETAG 026. Horizontale und vertikale lineare Fugen in Wand- und Deckenkonstruktionen. Das Anwendungsfeld muss mit dem Inhalt der ETA-14/0059 übereinstimmen.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: **Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH, Großaltdorfer Straße 59, 74541 Vellberg**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: -

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1 und System 3**

7. Das Bauprodukt dieser Leistungserklärung wird nicht von einer harmonisierten Norm erfasst.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist: **Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 und 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität Nr. 0761-CPR-0408 auf der Grundlage der Europäischen Technischen Bewertung ETA-14/0059.**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung / Harmonisierte techn. Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse A1 nach EN 13501-1</b>
<b>Feuerwiderstand</b>	<b>Feuerwiderstand und Anwendungsfeld in Übereinstimmung mit EN 13501-2. Siehe ETA-14/0059.</b>
<b>Gefährliche Stoffe</b>	<b>Keine. Siehe auch ETA-14/0059 unter Punkt 2.3.</b>
<b>Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit</b>	<b>Erfüllt die Anforderungen der Nutzungskategorien Typ Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Z<sub>1</sub> und Z<sub>2</sub> gemäß ETAG 026.</b>
<b>Anderes</b>	<b>Nicht relevant / keine Leistung festgestellt</b>

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Bernd Hense, Geschäftsführer

Vellberg, den 25. Juni 2014